

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ74.В.00465

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004327

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Строй».
Адрес: 115184, РОССИЯ, город Москва, переулок Овчинниковский стр. 12.
ОГРН: 1047796011120. Телефон: +73822610354, факс: +73822610451, e-mail: info@latat.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Строй».
Адрес: 634062, РОССИЯ, город Томск, Кузовлевский тракт, дом 4, строение 2.
ОГРН: 1047796011120. Телефон: +73822610354, факс: +73822610451, e-mail: info@latat.org

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. АЗ, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ламинированное напольное покрытие на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, толщиной от 7 до 12 мм, плотностью от 880 до 920 кг/м³, коллекций: «СИБИРЬ», «КУБАНЬ», «ПРИМОРЬЕ», «Cedar», «ESPERANZA», «GoodWay Collection», «Alberi Rari», «Woodstyle», «Wismart Eco RUS», «BRILLIANCE», «Paradise», «Novafloor», «Marvel», «Европа», «Лантана», «Карелия», «Loft», «Wanderhoff», «Absolut», «Открытие Мир», «Сибирь плюс», «Кубань плюс», «Леса России», «Открытие Восток», «Открытие Классик», «Открытие Премиум», «Карелия плюс», «Леса России плюс», «Открытие плюс», «Loft Premium», выпускаемые по ТУ 16.29.14-004-72012865-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

16.29.14.199

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0004310).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-217/10-2017 от 03.10.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.ОС.06.00085 от 16.03.2017 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.06.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

03.10.2017

по

02.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

Е.А. Медведева

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ74.В.00465

(обязательная сертификация)

№ 0004310

Приложение №1


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные по токсичности (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Слабораспространяющее (РП2) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия